

**МБОУ «Бардымская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат»**

ул. Куйбышева, 24, с. Барда, 618150

Пермского края

Тел/факс 8-34(292)2-13-21

ИНН/КПП 5930001934/594401001

23.07.2018 г. № 120

На № _____ от _____

В Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы по
Бардымскому муниципальному району

17 ОНПР по Осинскому и Бардымскому

Муниципальным районам УНПР
Главного управления МЧС России по
Пермскому краю

В ответ на предписание № 43/1/1 от 08.06.2018 г. сообщаем следующее:

№	Замечания	Мероприятия по устранению	Сроки	Ответственные
1.	Двери, ведущие в лестничные клетки на первом и втором этажах объекта защиты, не имеют уплотнители в притворах (установить двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах)	Составлена смета и заключен договор с подрядчиком	27.07.2018	Мунасипов М.Х.
2.	Установить системы противопожарной защиты в здании гаража	Составлена смета и заключен договор с подрядчиком	27.07.2018	Мунасипов М.Х.
3.	Двери мед.пункта не соответствуют размерам по ПБ. Переделать систему отопления на пути к эвакуационному выходу.	Выполнено	Июль 2018	Мунасипов М.Х.

Составил: зам.директора по АХЧ



М.Х. Мунасипов