

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. (342) 210-42-45

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Бардымскому муниципальному району

17 ОНПР по Осинскому и Бардымскому муниципальным районам

УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Российская Федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, с. Барда, ул. 1-Мая,  
д. 4, тел. (34292) 2-24-41

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 43/1/1

по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского края

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Осинского и Бардымского муниципальных районов по пожарному надзору № 43 от 28.04.2018 года, ст. 6 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 05 июня 2018 года, 07 июня 2018 года и 08 июня 2018 года проведена проверка инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Бардымскому муниципальному району 17 ОНПР по Осинскому и Бардымскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Масагутовым Даниилом Илшатовичем в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского края, совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского края Биктимировой Нафисой Шаукатовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Здание школы-интерната</b>				
1.	Двери, ведущие в лестничные клетки на первом этаже объекта защиты, не имеют уплотнители в притворах.	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.2.7  Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособ-	01.08.2018	

		соблением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.		
2.	Двери, ведущие в лестничные клетки на втором этаже объекта защиты, не имеют уплотнители в притворах.	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.2.7 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	01.08.2018	
<b>Здание гаража</b>				
3.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформляет акт проверки.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение