

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а,
тел. (342) 210-42-45

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

17 ОНПР по Осинскому городскому округу и Бардымскому муниципальному
району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Российская Федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, с. Барда, ул.
1-Мая, д. 4, тел. (34292) 2-24-41

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 175/1/2

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

Бардымского муниципального района Пермского края

Биктимирова Н.Ш.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Осинского городского округа и Бардымского муниципального района по пожарному надзору № 175 от 31.12.2019 года, ст. 6 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 20 января 2020 года, 28 января 2020 года и 14 февраля 2020 года проведена проверка инспектором 17 ОНПР по Осинскому городскому округу и Бардымскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Масагутовым Даниилом Илшатовичем в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского края, совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского края Биктимировой Н.Ш.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера А				
1.	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	01.01.2021	

Теплый пристрой школы расположенный по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литер А1

2.	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	01.01.2021	
----	---	---	------------	--

Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Б

3.	На путях эвакуации используются горючие материалы.	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.2 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.52 Способы защиты людей и имущества от воздействия	01.01.2021	
----	--	---	------------	--

		<p>опасных факторов пожара.</p> <p>Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:</p> <ol style="list-style-type: none">1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения		
--	--	---	--	--

		<p>пределов огнестойкости строительных конструкций;</p> <p>7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;</p> <p>8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;</p> <p>9) применение первичных средств пожаротушения;</p> <p>10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;</p> <p>11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.</p>		
4.	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 37(1)</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.</p>	01.01.2021	
5.	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 43</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p>	01.01.2021	
6.	На объекте защиты не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 50</p> <p>Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.</p>	01.01.2021	

Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Г			
7.	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	01.01.2021
8.	На объекте защиты не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в РФ п. 6 В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	01.01.2021
Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Г1.			
9.	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	01.01.2021
Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Г2.			
10.	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	01.01.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 17 ОНПР по Осинскому городскому округу
и Бардымскому муниципальному району
УНПР Главного управления МЧС России
по Пермскому краю

Масагутов Даниил Илшатович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«14» 04 2020 г.

М.Л.П.*

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

Бардымского муниципального района Пермского края

Биктимировой Н.Ш.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

«14» февраля 2020 г.

огбс



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

**17 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ОСИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
И БАРДЫМСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
РАЙОНУ**

ул. Октябрьская, 101Б, г. Оса, 618120
Тел. 8(342)258-40-01 (доб. 317, 338),
8(34292) 2-21-06
Факс (8-34292) 2-24-41
E-mail: ogpn17osa@bk.ru
05.03.2020 №6

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Бардымская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат» Бардымского
муниципального района Пермского края

618150, Пермский край,
Бардымский муниципальный район,
с. Барда, ул. Куйбышева, 24

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствующих совершению
административных правонарушений**

05» марта 2020 г.

с. Барда
(село, город, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора Осинского городского округа Бардымского муниципального района по пожарному надзору – заместитель начальника 17 ОНПР Осинскому городскому округу и Бардымскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Курбангалиев Альфис Раисович рассмотрел протокол № 6 20.02.2020г. и материалы административного дела в отношении **юридического лица**:

- 1. Полное наименование юридического лица:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского края
- 2. Юридический адрес, тел. (факс):** 618150, Пермский край, Бардымский муниципальный район, с. Барда, ул. Куйбышева, 24, 83429220534
- 3. Свидетельство о регистрации юридического лица:** ОГРН 1025902117658 от 04.10.2002
- 4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо:** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Пермскому краю
- 5. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица:** Биктимирс Нафиса Шаукатовна
- 6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:** приказ «назначении директора» №01 от 20.01.2015г.
- 7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя:** паспорт гражданина РФ серии 57 04 №660867 от 13.07.2006г. выдан ОВД Бардымского района Пермского края
- 8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда - привлекалось**

УСТАНОВИЛ

В период 20.01.2020 года, 28.01.2020 года и 14.02.2020 года в отношении муниципально бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского края, была проведена плановая выездная проверка

соблюдения требований пожарной безопасности на территории, в зданиях, помещениях расположенных по адресу: 618150, Пермский край, Бардымский муниципальный район, с. Барда, ул. Куйбышева, 24, принимая во внимание то, что соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в т.ч. руководители организаций; юридическое лицо - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского края, допустила нарушения требований пожарной безопасности, в том числе нарушения правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390

а именно:

N	Вид нарушения требований с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены
1	2	3
Здание школы расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера А.		
1.	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43
Теплый пристрой школы расположенный по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера А1		
2.	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43
Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Б.		
3.	На путях эвакуации используются горючие материалы.	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.2 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.52
4.	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	Правила противопожарного режима в РФ п. 37(1)
5.	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43
6.	На объекте защиты не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	Правила противопожарного режима в РФ п. 50
Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Г.		
7.	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43
8.	На объекте защиты не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в РФ п. 6
Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Г1.		
9.	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43


Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Г2.		
10.	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43

За что предусмотрена административная ответственность часть 1 ст. 20.4 КоАП РФ
 На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.13 КоАП РФ,
 Вам необходимо:


1. Разработать план устранения указанных нарушений требований пожарной безопасности.
2. Принять меры дисциплинарного воздействия к работникам Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского края допустившим указанные нарушения требований пожарной безопасности.
3. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления. Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора
 Осинского городского округа и Бардымского муниципального района
 по пожарному надзору


 Курбангалиев А.Р.

Копию представления получил:


 Курбангалиев А.Р. 05.03.2024