

1 коп

Копия

1-20-32-43-44-48-54-55

Директору МБОУ «Бардымская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат» ✓

Биктимировой Н.Ш.

ул. Куйбышева, 24, с. Барда,
Бардымский район, 618150

20.11.2019 № 21-2019/1216

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства
в сфере обеспечения пожарной безопасности

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в деятельности учебных и дошкольных учреждений Бардымского муниципального района, в ходе которой выявлены нарушения законодательства.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской Федерации, данным Федеральным законом, а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

В силу пункта 2 части 6 статьи 28 Закона об образовании, образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Пунктами 2, 15 части 3 статьи 28 Закона об образовании к компетенции образовательной организации отнесено материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.

Согласно пункту 8 статьи 41 Закона об образовании охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под первичными мерами пожарной безопасности понимается реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с пунктом 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

На основании пункта 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» требования пожарной безопасности пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов - 200 м; при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

При проверке установлено, что вышеуказанные требования законодательства противопожарной безопасности РФ МБОУ «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» должным образом не соблюдаются. Сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Бардымскому муниципальному району 17 отдела ГУ МЧС России по Пермскому краю в ходе проведенной проверки 07.11.2019 выявлен неисправный источник наружного противопожарного водоснабжения, а именно искусственный пожарный водоём объёмом 50 кубических метров, расположенный на территории МБОУ «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24.

Несоблюдение МБОУ «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» требований законодательства о пожарной безопасности ставят под угрозу жизнь и здоровье лиц, в том числе несовершеннолетних, пребывающих в здании МБОУ «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», может

привести к возникновению пожароопасной ситуации, чем нарушает их права на безопасность жизни и здоровья.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть данное представление с участием всех работников МБОУ «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» в присутствии сотрудника прокуратуры района.

О дне рассмотрения представления письменно уведомить прокурора Бардымского района.

Выявленные нарушения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности и соблюдения прав и интересов несовершеннолетних устранить, принять меры к недопущению впредь подобных нарушений.

Решить вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших указанные в представлении нарушения законодательства, к дисциплинарной ответственности.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено в прокуратуру района в письменной форме.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

Р.И. Бакунов